

Nr. 1215/04.11.2019

Se aproba,
Director General
Ec. Silaghi Teodora Alina



CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIA ECHIPAMENTELOR DE INTERVENTIE ÎNTRERUPTOR SIEMENS SION 1250A

OPIS

Capitol I

1. Introducere	pag. 3
2. Descrierea relației Beneficiar-Executant	pag. 3
3. Descrierea generală a amplasamentului	pag. 3
3.1 predarea amplasamentului	pag. 3
4. Specificația tehnică	pag. 3
5. Garanția lucrărilor	pag. 4

1. Introducere

Denumirea investitiei: Achizitia echipamentelor de intervenție – Întreruptor Siemens Sion 1250A

Amplasamentul: Stația de Transformare 110/20KV Eurobusiness din Parcul Industrial Eurobusiness 1 -Oradea

Achizitor: S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Faza: Achizitia întreruptorului Siemens SION -1250A care se va monta în caz de avarie în celulele de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20Kv Eurobusiness din Parcul Industrial Eurobusiness 1.

Întreruptorul va fi echipat conform specificațiilor tehnice enumerate mai jos.

Valoarea estimată a lucrărilor este de = 16650 lei plus TVA

2. Descrierea relației Beneficiar – Executant

În cazul prezentei proceduri, Achizitorul - SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, numit în continuare BENEFICIAR, va contracta achizitia întreruptorului necesare celulelor de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20Kv Eurobusiness în caz de avarie.. Beneficiarul, prin diriginții de șantier și/sau personalul propriu (echipa de verificare) va verifica echiparea corectă a întreruptorului. Distribuitorul care va livra întreruptorul va fi responsabil de configurarea corespunzătoare a acestuia, conform respectivului caiet de sarcini.

3. Descrierea generală a amplasamentului

Amplasarea întreruptorului va fi în Stația de transformare Eurobusiness din Parcul Industrial 1 Oradea, care se va realiza la momentul producerii unei avarii a unui întreruptor din instalații..

Standarde

Toate echipamentele și materialele din furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu prevederile CEI.

Execuția echipamentului

Echipamentele vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea corectă în condițiile de mediu și electrice date..

Distribuitorul va depune la beneficiar certificatele de garanție, certificatele de conformitate și perioada de garanție va fi de 1 an.

4. SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Echiparea întreruptorului

Caracteristicile întreruptorului Siemens Sion 1250A, va fi echipată cu:

- Tip 3AE1324-2BF55-OKN2-Z F20 F30
- Circuitul de rupere în vid -SION 3AE1/24kV/25Ka/1250A
- Distanța dintre poli va fi de 210mm
- Lățimea saibei să fie de 310mm
- Contor operare cu 2 poziții
- Bobina 1 va funcționa în curent continuu la tensiunea de 220Vcc
- Bobina 2 va funcționa în curent continuu la tensiunea de 220Vcc
- Montaj fix
- Tensiunea de acționare motor va fi de 230Vca
- Interblocaj mecanic

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

- Contacte auxiliare 12NO + 12NC
- Semnal de declanșare a siguranței
- Conector cu 64 poli și mufă de conectare
- Frecvența nominală 50Hz
- Armare manuală și automată

Se va achiziționa un(1) Intreruptor Siemens Sion de 1250A.

5.Garanția echipamentului – Întreruptorului Siemens Sion 1250A

Garanția acordată va fi de minim 12 luni.

Întocmit
Ing. Oliver Pantea